


Husets energianvändning



Energideklaration för Torggatan 4, Saltsjöbaden.

🏠 Detta hus använder 158 kWh/m² och år, varav el 158 kWh/m².

Liknande hus 166–202 kWh/m² och år, nya hus 107 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-09-30 av:

Åsa Malmberg, Anticimex AB